

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«12» февраля 2024 г., 10240061000209474660

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кемскому и Лоухскому районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«29» февраля 2024 г., 11 час. 30 мин. № 2402/007-10/6-В/ПИБ

(дата и время составления предписания)

Республика Карелия, г.Кемь, ул.Энергетиокв, д.22

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от «12» февраля 2024 г., № 2402/007-10/6-В/РИВ, учетный номер проверки 10240061000209474660.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Инспекционный визит проведен в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Инспекционный визит проведен следующими должностными лицами:

1. Белякова Маргарита Юрьевна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кемскому и Лоухскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия (государственный инспектор Кемского и Лоухского районов по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении инспекционного визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала инспекционного визита)

4. Инспекционный визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):

1. Респ Карелия, р-н Кемский, г Кемь, ул Октябрьская дом 16

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена инспекционный визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" КЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИНН 1002004027, адрес регистрации юридического лица: 186615, РЕСПКАРЕЛИЯ, КЕМСКИЙ, КЕМЬ, ОКТЯБРЬСКАЯ УЛ, Д. 1

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:

с «29» февраля 2024 года, 09 час. 30 мин.

по «29» февраля 2024 года, 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

00 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделяются между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Фактически при выделении здания интерната (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1.) от здания школы (класс функциональной пожарной опасности Ф4.1) в самостоятельный отсек в противопожарной стене 1-го типа отсутствует заполнение

дверного проёма соответствующего типа. Основание: Федеральный Закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.4 ст.4, ст.6, ст.88, Табл.23, Табл.24; СП 4.13130.2013. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»(далее - СП 4.13130.2013) п.5.2.2.: Объекты защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 должны размещаться в отдельно стоящих зданиях, либо выделяться в самостоятельные пожарные отсеки при размещении в общественных зданиях иного класса функциональной пожарной опасности.; Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (вместе с "СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты")(далее - СП 2.13130.2020) п.5.4.7.: Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа и (или) перекрытия 1-го типа. Допускается для выделения пожарного отсека использовать технические этажи, отделённые от смежных этажей противопожарными перекрытиями 2-го типа, в случае если не предусмотрено смещение противопожарных стен 1-го типа от основной оси. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2/1 от 17.02.2023, пункт предписания п.1. Место выявления нарушения: Республика Карелия, г.Кемь, ул.Октябрьская, д.1Б

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Срок устранения нарушения:

01.02.2025

2. Степени огнестойкости козырька (навеса), расположенного на наружной стене с внешней стороны (над эвакуационным выходом) здания интерната (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1, I степень огнестойкости) выполнен из горючих материалов. Основание: Федеральный Закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.4 ст.4, ст.6, ст.52, ст.57,ст.58; СП 2.13130.2020 абз. 3 п.5.2.3.: В зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 всех степеней огнестойкости стены наружные с внешней стороны с фасадными системами должны иметь класс пожарной опасности К0, с применением НГ облицовки, отделки и теплоизоляции; п. 6.7.7 Степень огнестойкости пристроенных к зданию навесов, террас и галерей допускается принимать на одну величину ниже, чем степень огнестойкости здания. При этом класс конструктивной пожарной опасности навесов, террас и галерей должен быть не ниже класса конструктивной пожарной опасности здания. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2/1 от 17.02.2023, пункт предписания п.2. Место выявления нарушения: Республика Карелия, г.Кемь, ул.Октябрьская, д.1Б

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 57. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В зданиях и сооружениях должны применяться основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости зданий, сооружений и классу их конструктивной пожарной опасности. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.02.2025

3. Эвакуационный выход непосредственно наружу (из помещения пищеблока) за пределы габаритов здания интерната (пристроенная к нему часть) не обеспечивает безопасную эвакуацию людей. Фактически дверь эвакуационного выхода при открывании перекрывает путь эвакуации (ступени) по крыльцу с 1-го этажа здания интерната. Основание: Федеральный Закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.4 ст.4, ст.6, ч.3 ст.88, ч.1 ст.89: Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.; Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 194 "Об утверждении свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (вместе с "СП 1.13130.2020 Свод правил...") (далее - СП 1.13130.2020) п.3.2.: Выход непосредственно наружу: выход за пределы габаритов здания (в том числе пристроенных к нему частей) в уровне этого выхода на прилегающую территорию, допускающую возможность свободного рассредоточения людей. Выходом непосредственно наружу также может считаться выход на огороженные площадки, расположенные выше уровня земли при условиях, оговоренных в настоящем своде правил. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2/1 от 17.02.2023, пункт предписания п.7. Место выявления нарушения: Республика Карелия, г.Кемь, ул.Октябрьская, д.1Б

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.02.2025

4. Выходы из помещений (согласно техническому паспорту на здание интерната) на первом этаже (№ 18 и № 39) и на втором этаже (№49 и №51) и со второго этажа на лестничные клетки не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. Основание: Федеральный Закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.4 ст.4, ст.6, ч.8 ст.88: Окна в противопожарных

преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.; СП 1.13130.2020 п.4.4.6: Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2/1 от 17.02.2023, пункт предписания п.10. Место выявления нарушения: Республика Карелия, г.Кемь, ул.Октябрьская, д.1Б

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 8, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Противопожарные двери и ворота в противопожарных преградах должны иметь устройства для самозакрывания.

Срок устранения нарушения:

01.02.2025

5. На объекте защиты в помещении моечной (помещение №47 согласно техническому паспорту на здание интерната) на первом этаже предусмотренные проектной документацией двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Основание: ППР в РФ п.16 «д»: На объектах защиты запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2/1 от 17.02.2023, пункт предписания п.11. Место выявления нарушения: Республика Карелия, г.Кемь, ул.Октябрьская, д.1Б

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 16, Подпункт д. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объектах защиты запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации

Срок устранения нарушения:

01.02.2025

6. На объекте защиты допускается изменение объемно-планировочных решений согласно техническому паспорту на здание интерната (на 1-м этаже: двери между помещениями №40 и 41 заблокированы, наличие перегородки в помещении №40; между помещениями № 46 и №48, помещениями №39 и №41 появился дверной проём; на 2-м этаже: между помещением холла №1 и коридором №2 появилась перегородка из гипсокартона на всю ширину проёма). Основание: ППР в РФ п.16 «е»: На объектах защиты запрещается проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровод. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2/1 от 17.02.2023, пункт предписания п.12. Место выявления нарушения: Республика Карелия, г.Кемь, ул.Октябрьская, д.1Б

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 16, Подпункт е. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объектах защиты запрещается проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.


Срок устранения нарушения:

01.02.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом инспекционного визита, срок устранения нарушения)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кемскому и Лоухскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия (государственный инспектор Кемского и Лоухского районов по пожарному надзору) Белякова Маргарита Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Белякова Маргарита Юрьевна - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кемскому и Лоухскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия (государственный инспектор Кемского и Лоухского районов по пожарному надзору), телефон: 89216213929, e-mail: belyakova_my@10.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

(указывается способ и дата направления предписания)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 86695774623375700579819917695010535788983042406

Владелец Назарова Маргарита Геннадьевна

Действителен с 09.12.2025 по 09.12.2026